

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ

de 2 de desembre de 2011, per la qual es fa pública l'esmena d'un error detectat en un plec de prescripcions tècniques (DOGC núm. 6011, pàg. 59813, de 23.11.2011).

Resolució de la Universitat Rovira i Virgili per la qual es fa pública la subsanació d'un error detectat en el Plec de prescripcions tècniques del procediment obert, amb núm, d'expedient SU 55/11, corresponent al subministrament, instal·lació i configuració de l'electrònica de commutació i telefonia al nou edifici del Parc Científic i Tecnològic de Nutrició i Salut (licitació publicada mitjançant anunci al DOGC núm. 6011 de 23 de novembre de 2011, pàg. 59813)

Havent detectat un error de fet en el Plec de prescripcions tècniques de l'expedient més amunt esmentat;

RESOLC:

Primer.- Subsanar l'errada detectada de la manera següent:

Apartat 3 del Plec de prescripcions tècniques (Requeriments i característiques de l'equipament necessari).

El paràgraf que tot seguit es transcriu literalment queda sense efectes i s'exclou del redactat del Plec de prescripcions tècniques:

“S'han d'incloure sistemes d'alimentació ininterrompuda de 6KVA per a cada rack de comunicacions. Aquesta serà monofàsica, amb capacitat de gestió snmp. S'ha d'incloure el mòdul snmp.”

Segon.- Per tal que els interessats puguin examinar la nova documentació, es fixen com a nous terminis els següents:

Termini de presentació d'ofertes: fins a les 13.30 hores del dia 20 de desembre de 2011

Lloc de presentació:

Entitat: Universitat Rovira i Virgili.

Lloc: Oficina del Registre General

Domicili: c. de l'Escorxador, s/n .

Codi postal i localitat: 43003 Tarragona

Fax: 977 29 70 35

Obertura de les ofertes tècniques (sobre B)

Entitat: Universitat Rovira i Virgili, Serveis Centrals

Domicili: Edifici N5, Marcel·lí Domingo 2-4-6

Codi postal i localitat: 43007 Tarragona

Data i hora: Dia 17 de gener de 2012 a les 10:00 hores

Tarragona, 2 de desembre de 2011

FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL

Rector

PG-304201 (11.341.014)

✱